

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Республике Карелия
(Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия)

Володарского ул., д.26, г. Петрозаводск, 185003

тел (8142) 76-35-93; факс (8142) 79-74-00 E-mail sanepid@karelia.ru <http://10.rospotrebnadzor.ru/>
ОКПО 75736813 ОГРН 1051000011677 ИНН/КПП 1001048857/100101001

Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований

№ 18-ПВ _____ г. Петрозаводск « 24 » _____ марта 2023 г.
(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия А.В. Бондаревой

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей № 41 «Золушка», Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Титова д. 7

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. Не обеспечено выполнение требований к отделке помещений в соответствии с п. 2.5.2, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20;
2. Не обеспечено выполнение требований к установке бактерицидного оборудования на пищеблоке учреждения в соответствии с п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 2.14 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;
3. Не обеспечено выполнение требований к искусственной освещенности и параметрам микроклимата в соответствии с требованиями п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20, п.144 таб. 5.54, таб. 5.34 СанПиН 1.2.3685-21;
4. Не обеспечено выполнение требований к приему и условиям хранения пищевой продукции и продовольственного сырья в соответствии с п. 3.1, п. 3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 7 ст. 17 ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции»;
5. Не обеспечено выполнение требований к наполняемости групп детского сада в соответствии с п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20;
6. Не обеспечено выполнение требований к оборудованию помещений пищеблока согласно п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, глава VI таб. 6.18 СанПиН 1.2.3685-20;
7. Не обеспечено оборудование окон светозащитными устройствами в соответствии с п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20;
8. Не обеспечено оборудование территории сада в соответствии с п. 3.1.2, п. 2.11.1. СП 2.4.3648-20;
9. Не обеспечено выполнение требований к детской мебели в соответствии с п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20;
10. Не обеспечено выполнение требований к оборудованию раздевалок в соответствии с п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20;
11. Не обеспечено выполнение требований к оборудованию помещений в соответствии с п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20

12. Не обеспечено оборудование сан. узлов для мальчиков и девочек в соответствии с гл. VI Таблица 6.4 СанПиН 1.2.3685-21, п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20;
13. Не обеспечено выполнение требований к хранению уборочного инвентаря в сан. узлах групп в соответствии с п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20;
14. Не обеспечено выполнение требований к территории детского сада в соответствии с п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20
15. Не обеспечено выполнение требований к составлению меню для организации питания детей в соответствии с п. 8.1.2, п. 8.1.4, п. 8.1.7 приложение 9 таблица 1, таблица 3, приложение 13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Обеспечить выполнение требований к отделке помещений в соответствии с п. 2.5.2, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20, а именно: устранить дефекты отделки потолка: раздевалка группы № 03, стен: групповая группы № 01, помещение варочного цеха пищеблока, пола: спальня группы № 02, спальня группы № 03, помещение варочного цеха пищеблока
2. Обеспечить выполнение требований к установке бактерицидного оборудования на пищеблоке учреждения в соответствии с п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 2.14 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, а именно: установить бактерицидное оборудование в зоне раздачи и в зоне для обработки сырой продукции (мяса, рыбы, куры, овощей сырых);
3. Обеспечить выполнение требований к искусственной освещенности и параметрам микроклимата в соответствии с требованиями п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20, п.144 таб. 5.54, таб. 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";
4. Обеспечить выполнение требований к приему и условиям хранения пищевой продукции и продовольственного сырья в соответствии с п. 3.1, п. 3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 7 ст. 17 ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции»;
5. Обеспечить выполнение требований к наполняемости групп детского сада в соответствии с п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20;
6. Обеспечить выполнение требований к оборудованию помещений пищеблока согласно п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, глава VI таб. 6.18 СанПиН 1.2.3685-20;
7. Обеспечить оборудование окон светозащитными устройствами в соответствии с п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20;
8. Обеспечить оборудование территории сада в соответствии с п. 3.1.2, п. 2.11.1. СП 2.4.3648-20;
9. Обеспечить выполнение требований к детской мебели в соответствии с п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20;
10. Обеспечить выполнение требований к оборудованию раздевалок в соответствии с п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20
11. Не обеспечено выполнение требований к оборудованию помещений в соответствии с п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20
12. Обеспечить оборудование сан. узлов для мальчиков и девочек в соответствии с гл. VI Таблица 6.4 СанПиН 1.2.3685-21, п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20;
13. Обеспечить выполнение требований к территории детского сада в соответствии с п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20;
14. Обеспечить выполнение требований к хранению уборочного инвентаря в сан. узлах групп в соответствии с п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20;
15. Обеспечить выполнение требований к составлению меню для организации питания детей в соответствии с п. 8.1.2, п. 8.1.4, п. 8.1.7 приложение 9 таблица 1, таблица 3, приложение 13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей № 41 «Золушка», Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Титова д. 7

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия по адресу: г. Петрозаводск, ул. Володарского, д. 26 тел./факс 8 (8142)763593

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «01» апреля 2024г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист - эксперт
(должность лица, составившего
предписание)

[Подпись]
(подпись)

Васильев О.В.
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «_____» _____ 20__ г. _____
(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

получено 4 июня 2023г

[Подпись] / И. Г. Пустовалова /